



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 37-32-50, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15,

Тел/факс: (3012) 21-32-20, E-mail: ondpr\_uu@list.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 10 / 1 / 10**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «детский сад № 104 «Зорька» комбинированного вида г. Улан-Удэ (ОГРН 1020300981216, ИНН 0323049733)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Волкова С.П. №10 от «13» января 2021 г., ст.ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с

|        |         |       |      |    |      |    |         |    |      |    |      |                   |    |
|--------|---------|-------|------|----|------|----|---------|----|------|----|------|-------------------|----|
| “ 20 ” | января  | 20 21 | г. с | 14 | час. | 00 | мин. до | 15 | час. | 00 | мин. | Продолжительность | 1ч |
| “ 25 ” | января  | 20 21 | г. с | 17 | час. | 00 | мин. до | 18 | час. | 00 | мин. | Продолжительность | 1ч |
| “ 12 ” | февраля | 20 21 | г. с | 09 | час. | 00 | мин. до | 11 | час. | 00 | мин. | Продолжительность | 2ч |
| “ 16 ” | февраля | 20 21 | г. с | 14 | час. | 00 | мин. до | 15 | час. | 00 | мин. | Продолжительность | 1ч |

проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору майором внутренней службы Суриковой Ириной Николаевной  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

Здания, помещений, территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад № 104 «Зорька» комбинированного вида г. Улан-Удэ (ОГРН 1020300981216, ИНН 0323049733, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Строителей, 19 А

(место проверки, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с начальником сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория по Республике Бурятия» майором внутренней службы Петровым Виталием Васильевичем, Заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения “детский сад № 104 «Зорька» комбинированного вида г. Улан-Удэ Меженной П.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного | Срок устранения нарушения | Отметка (подпись) о выполнении |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены                                                                                                                                          | требований пожарной безопасности | ИИ (указывается только выполнение) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                | 5                                  |
| 1. | Допускается эксплуатация линолеума на путях эвакуации (коридор 1 этажа здания детского сада) с неизвестными показателями пожарной опасности. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов. | п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020                                                                                                                                                              | 29.10.2021                       |                                    |
| 2. | Отсутствуют частично световые оповещатели "Выход" над эвакуационными выходами с этажей здания, а также над эвакуационными выходами, ведущими непосредственно наружу.                                                                                                   | ст.4,5,6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13120.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. | 29.10.2021                       |                                    |
| 3. | На путях эвакуации (коридор 1 этажа, где располагается кабинет музыкального зала, кабинет приемной детского сада) отсутствует аварийное освещение.                                                                                                                     | ст.4,5,6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.105, п. 7.104 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»                                                                           | 29.10.2021                       |                                    |
| 4. | Не обеспечивают уровень звука СОУЭ в здании детского сада не менее 75 дБА                                                                                                                                                                                              | ст.4,5,6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4,1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. | 29.10.2021                       |                                    |
| 5. | Ограничен доступ к огнетушителям в группах №№ 8, 6, а также в помещении склада продуктов.                                                                                                                                                                              | пп. "е", п.16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020                                                                                                                                                     | 29.10.2021                       |                                    |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 6.  | Не проведены работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.                                                     | п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020                                                                                                                                       | 29.10.2021 |  |
| 7.  | Ширина проступи ступеней наружных эвакуационных открытых лестниц групп №№ 11, 10, составляет менее 0,2 м.                                                                                                                                                                                   | ст.4,5,6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. п. 5.1.1, 7.1.2 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"                                    | 29.10.2021 |  |
| 8.  | Не соответствует требованиям ширина эвакуационных выходов из здания детского сада (фактически ширина составляет: выходы непосредственно наружу из здания сада от 0,84 м. до 0,90 м., выходы из групп: № 8-1,04, №6-1,07, № 7-1,07, №5-1,09, №9-1,10, при требуемой ширине не менее 1,20 м). | ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                               | 29.10.2021 |  |
| 9.  | На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.                                                            | п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020                                                                                                                                        | 29.10.2021 |  |
| 10. | Проступи ступеней наружных эвакуационных открытых лестниц групп №№ 8,9,10 не сплошные.                                                                                                                                                                                                      | ст.4,5,6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. п. 5.1.1, 7.1.2 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"                                    | 29.10.2021 |  |
| 11. | Двери эвакуационного выхода (вблизи овощного склада) открываться не по направлению выхода из здания.                                                                                                                                                                                        | ст.4,5,6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"                                          | 29.10.2021 |  |
| 12. | Прибор приемно-контрольный установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала.                                                                                                                                                                                       | ст.4,5,6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы | 29.10.2021 |  |

|     |                                                                                                             |                                                                                                                  |            |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     |                                                                                                             | и правила проектирования.                                                                                        |            |  |
| 13. | Допускается устройство порога на путях эвакуации (коридор первого этажа здания сада).                       | пп. а, п.27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.202 | 29.10.2021 |  |
| 14. | Допускается загромождение эвакуационных путей в месте выхода на наружную эвакуационную лестницу группы № 1. | пп. ж, п.16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.202 | 29.10.2021 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор**

**г. Улан-Удэ по пожарному надзору Сурикова И.Н.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» февраля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "детский сад № 104 «Зорька» комбинированного вида г. Улан-Удэ Меженная П.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«16» февраля 2021 г.

(подпись)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по РБ - (3012) 39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575822

Владелец Меженная Полина Викторовна

Действителен с 05.03.2021 по 05.03.2022