



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**Забайкальское управление**

ул. Тимирязева, 27 А, Чита, 672038, Телефон: 8(3022) 99-56-01, Факс: 8(3022) 35-29-17  
E-mail: [zab@gosnadzor.ru](mailto:zab@gosnadzor.ru), <http://zab.gosnadzor.ru/>  
пр.50-летия Октября, 28а, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670034, Телефон: 8(3012) 44-09-90, Факс: 8(3012) 46-06-43  
E-mail: [org@bur.gosnadzor.ru](mailto:org@bur.gosnadzor.ru)

г. Улан-Удэ

(место составления предписания)

03.03.2022

(дата составления предписания)

10:00

(время составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 20/09-11-2022**

По адресу/адресам:

Юридический адрес - 670023, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица Строителей, 19А.

Места осуществления деятельности:

Место фактического осуществления деятельности:  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №104 «Зорька» комбинированного вида города Улан-Удэ. 670023, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица Строителей, 19А.

Адрес (местоположение) проверяемого объекта: 670023, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица Строителей, 19А.

(место проведения проверки)

На основании: Решения о проведении плановой выездной проверки заместителя руководителя Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Лархаева Степана Леонтьевича от 22.02.2022 № Р-350-24-рп

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №104 «Зорька» комбинированного вида города Улан-Удэ

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

Продолжительность проверки: с 01.03.2022 по 03.03.2022

Мною, Спектором Александром Иосифовичем – государственным инспектором Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями

ФИО, должность

в присутствии: заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №104 «Зорька» комбинированного вида города Улан-Удэ Меженной П.В, заместителя заведующей по АХЧ Астрихинской Н.А.

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

На основании статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемому лицу (Муниципальному дошкольному образовательному учреждению Туркинский детский сад «Теремок») предписывается устранить указанные нарушения в установленные для этого сроки.


№ п./п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование нормативных правовых актов, номера пунктов, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1	Не представлен организационно-распорядительный документ о предоставлении права единоличного осмотра оборудования.	п. 3.4, 5.12 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. (ПОТ ЭЭ).	Устранено в ходе проверки.
2	Не представлен перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п. 4.1, 4.2 ПОТ ЭЭ.	Устранено в ходе проверки.
3	Не заполнены паспорта заземляющих устройств ВРУ-0,4кВ, пищеблока здания учреждения.	п.2.7.15 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. (ПТЭЭП).	Устранено в ходе проверки.
4	Отсутствуют бирки на электрокабелях в ВРУ-0,4кВ №1, ВРУ-0,4кВ №2 детского сада.	п. 2.4.5 ПТЭЭП	Устранено в ходе проверки.
5	Не представлены протоколы проверки наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами моек, вентиляции в пищеблоке детского сада.	п.1.2.2, п. 1.2.6, прил. 3 ПТЭЭП	Устранено в ходе проверки.
6	Оборудование ВРУ-0,4кВ №1,2 не очищено от пыли.	п.2.2.17 ПТЭЭП	03.06.2022г.
7	Не представлена должностная инструкция ответственной за электрохозяйство детского сада	п. 1.2.6 ПТЭЭП	Устранено в ходе проверки.
8	Не проведено своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, модернизации и реконструкции электроустановок ВРУ-0,4кВ №1,2. Не проведен внеочередной ремонт в случае отказов оборудования ВРУ-0,4кВ №1,2, а также после исчерпания коммутационного или механического ресурса.	п.1.2.2, 1.2.6, 2.2.40, 2.2.41 ПТЭЭП	03.06.2022г.

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Истечение срока исполнения настоящего предписания является основанием для проведения внеплановой проверки его исполнения.

Подписи лиц, выдавших предписание:

Государственный инспектор Байкальского  
энергетического надзора и надзора за гидротехническими  
сооружениями



А. И. Спектор

С предписанием ознакомлен (а), копию предписания со всеми приложениями получил (а):

Меженная Полина Викторовна, заведующая

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

« 03 » марта 20 22 г.



(подпись)

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием и  
отказе от подписи

(подпись (и) уполномоченного (ых) должностного  
лица (должностных лиц),  
проводившего (их) проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576133

Владелец Меженная Полина Викторовна

Действителен с 14.03.2022 по 14.03.2023